

Inhaltsverzeichnis

7.3 Maßnahmen bei Austritt von Flüssigkeiten	1
Allgemeine Infos	1
Mögliche Einsatzszenarien	1
Materialien	1
Praktisches Einsatzszenario	1

7.3 Maßnahmen bei Austritt von Flüssigkeiten

Allgemeine Infos

- [7.3 Maßnahmen bei Austritt von Flüssigkeiten](#)

Mögliche Einsatzszenarien

- Verkehrsunfälle
- Technisches Gebrechen oder Unfälle in Firmen
- Private Öltanks bzw. Dieseltanks
- ...

Materialien

Bezeichnung	Verwendung	Besonderheiten	Bild
Ölbindemittel	Zum Binden von Mineralölen hauptsächlich auf Verkehrsflächen	Unterschiedliche Granulate, teilweise auch für den Einsatz am Wasser verwendbar	
Ölbindevlies	Kann anstelle vom Ölbindemittel (Granulat) eingesetzt werden, Einsatz am Wasser möglich		
Schachtabdeckung	Zum verhindern des Einlaufens von Schadstoffen in Schächte	Siehe: Gefährliche Stoffe	
Keile	Zum abdichten von leck geschlagenen Behältnissen	In unterschiedlichen Größen für unterschiedliche Löcher vorhanden	
Kanaldichtkissen	Pneumatisch aufblasbare Kissen zum Abdichten von Kanälen	Siehe: Gefährliche Stoffe	
Doppelmembranpumpe	Zum Umpumpen von Chemikalien	Siehe: Gefährliche Stoffe	
Hebekissen + Spanngurt	Die Hebekissen können mit Hilfe eines Spanngurts über ein Loch in einem Behälter angebracht werden. Durch leichtes Aufblasen des Hebekissens wird das Loch provisorisch abgedichtet.		

Praktisches Einsatzszenario

- Szenario: [Leck geschlagenes Fass mit Schadstoffaustritt](#)

From:
<https://wiki.feuerwehr-walding.at/> - **FF Walding Wissensbasis**

Permanent link:
https://wiki.feuerwehr-walding.at/doku.php?id=ausbildung:ausbildungsunterlagen:grundausbildung:7.3_intern

Last update: **2022/01/28 16:55**

